

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области  
300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Одоевскому и Арсеньевскому  
районам

Управления надзорной деятельности и профилактической работы по Тульской области  
301440 Тульская область п. Одоев ул. Первомайская д. 28 тел (48736)4-10-69  
301510 Тульская область п. Арсеньево ул. Бандикова д. 32 тел (48733)2-13-71

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4  
по делу об административном правонарушении

(регистрационный номер по СПО/ИАП)

«04» января 2020г.  
(дата составления)

п. Арсеньево  
(место составления)

Я, государственный инспектор по пожарному надзору Одоевского и  
Арсеньевского районов Тульской области, старший инспектор ОНДиПР по  
Одоевскому и Арсеньевскому районам Тульской области УНДиПР ГУ МЧС  
России по Тульской области капитан в/в уренней службы Серегина О.В.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего постановление)

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных  
правонарушениях рассмотрев материалы дел № 4 от 22.01.2020 года в отношении  
должностного лица: директора МКУ «Манаенский ЦКДИБО»

Фамилия Гаврилиной

Имя Любви

Отчество Викторовны

Дата и место рождения 10.05.1968 года д. Крюково Воловского района Тульской  
области

Зарегистрированный(ая) по месту жительства/пребывания Тульская область  
Арсеньевский район поселок Центральный ул. Рабочая д. 6 кв. 4

Фактически проживающий(ая) Тульская область Арсеньевский район поселок  
Центральный ул. Рабочая д. 6 кв. 4

Документ, удостоверяющий личность паспорт 70 02 № 570243 выдан 09.04.2002  
года

Арсеньевским РОВД Тульской области

Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда: не  
привлекалась

Работающий(ая)/служащий(ая) директора МКУ «Манаенский ЦКДИБО»

(наименование и адрес организации, телефон)

при участии:

помощника прокурора Арсеньевского района юриста 2 класса Стрекалова Д.В.

(лицо, полномочное участвовать в рассмотрении дела, основания полномочия (устав, реквизиты деятельности и т.д.))

Права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации, главами 25 и 30 КоАП  
РФ, разъяснены,

  
(подпись)

Гаврилина Л.В.  
(инициалы, фамилия)

УСТАНОВИЛ:

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Арсеньевского района 15.10.2019  
года по 15 ч. 20 мин. на объекте МКУ «Манаенский ЦКДИБО».

расположенном по адресу: Тульская область Арсеньевский район п. Центральн  
ул. Рабочая д. 6 А директор МКУ «Манаенский ЦКДИБО» Гаврилина Любо  
Викторовна, являясь ответственной за соблюдение требований пожарно  
безопасности на объекте МКУ «Манаенский ЦКДИБО», как руководитель  
объекта не обеспечила соблюдение требований пожарной безопасности а именно:

- Руководитель организации на объекте в котором может одновременно находиться 50 и более человек, то есть на объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10-и более человек руководитель организации не обеспечил наличие планов эвакуации людей при пожаре. ( п.7 правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)
- Руководитель организации не обеспечил размещение на указанных территориях знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено". ( п.14 правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)
- Руководитель организации не обеспечил места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками "Место для курения". ( п.14 правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)
- Руководитель организации не обеспечил устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций - сцены и штор, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также не осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации не обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений. ( п 21 правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)
- Руководителем организации допущена горючая отделка на путях эвакуации (применена декоративно-отделочных, облицовочных материалов стен, потолков и покрытий полов на путях эвакуации ст. 134 п 6 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ и таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.
- Руководитель организации не обеспечил содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие. " (п.24 правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)
- Руководитель организации допустил хранение под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы; " (п.23-к

правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)

- Отсутствуют световые оповещатели «ВЫХОД» в зрительном зале над эвакуационными выходами ( п. 5.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности
- Руководителем организации не обеспечены запоры на дверях эвакуационных выходов с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации. (п.35 правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)
- Руководитель организации не обеспечил исправное состояние механизмов для samozакрывания противопожарных дверей (п.37.1 правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)
- Руководителем организации эксплуатируются электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции на лестничной площадке 1 этажа; (п.42-а правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)
- Руководителем организации эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника в подсобном помещении около сцены, в подсобном помещении кабинета «Досуговых работ» , на лестничной площадке 1 этажа, в электрощитовой на 2 этаже, в подсобном помещении около туалета на 1 этаже. (п.42-а правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)
- Руководителем организации эксплуатируется около сцены электроустановки с повреждениями (распределительная коробка не закрыта). (п.42-б правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)
- Руководитель организации не обеспечивается исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы (п.43 правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)
- Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. (п.61 правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)
- На объекте защиты не хранятся исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. (п.61 правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)
- Руководителем организации допущен перевод установок с автоматического пуска на ручной (п.61 правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)

- Руководитель организации не обеспечил устройства для samozакрывания дверей в исправном состоянии (п.61 правил противопожарного режима в утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)
- Руководитель организации не обеспечено в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре, управления эвакуацией) (п.63 правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)
- Руководителем организации не обеспечен объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоx Правил и приложениям N 1 и 2, (п.70 правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)
- Руководитель организации не обеспечил наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в специальном журнале произвольной формы (п. 478 правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390;)
- на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п.35 правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390. )
- в отношении объекта руководителем организации, в пользовании которой находится объект не утверждена инструкция о мерах пожарной - безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил ( п. 2 правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390.)
- Инструкция о мерах пожарной безопасности не разработана на основе настоящих Правил, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности здания. (п. 460 правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390.)
- В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены следующие вопросы: а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных; е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды; ж) допустимое количество одновременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды; и) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар

СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации)

Обстоятельства правонарушения подтверждаются: постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении от 22.01.2020 года, актом проверки от 15.10.2019 года, что является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

допущены по вине: должностного лица - директора МКУ «Манаенский ЦКДИБО» Гаврилиной Любови Викторовны

так как: должностное лицо - директор МКУ «Манаенский ЦКДИБО» Гаврилина Любовь Викторовна

своими действиями (бездействием) нарушил требования пожарной безопасности, установленные Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме» п.п. 2,7,14,21,24,23-к,35,37.1,42-а,42-в,42-б,43,61,63,468,474 и приложение №1 и 2,70,478, 461-а,г,д,е,ж,з,к; ст. 64, п.5 ст 52, п.6 ст. 134 ФЗ - № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и табл.28,29 приложения к ФЗ -№ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.12,16,22 Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"; п 4.5.4 СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации; п. 5.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности:

Наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств: (правовая(ые) норма(ы), устанавливающая(ие) требования) принимая во внимание отсутствие отягчающих обстоятельств и раскаяние лица, совершившего административное правонарушение (п.1 ч.1 ст.4.2, ст. 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, о дате, месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении было уведомлено надлежащим образом

Наличие ходатайств и отводов: не поступали

Исходя из вышеизложенного, с учетом обстоятельств, указанных в ст. 26.1 КоАП РФ, и руководствуясь ст. ст. 22.1, 22.2, 23.29, 29.9 КоАП РФ (поступали/не поступали, результаты рассмотрения)

признать должностное лицо - директора МКУ «Манаенский ЦКДИБО» Гаврилину Любовь Викторовну (фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица)

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

выразившееся в нарушении требований пожарной безопасности установленные Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме» п.п.2,7,14,21,24,23-к,35,37.1,42-а,42-в,42-б,43,61,63,468,474 и приложение №1 и 2,70,478, 461-а,г,д,е,ж,з,к; ст. 64, п.5 ст 52, п.6 ст. 134. ФЗ -№ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и табл.28,29 приложения к ФЗ -№ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 12,16,22 Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам

или взрыв; к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае

пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения). (. 461-а,г,д,е,ж,з,к; правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.)

- Руководителем не применены основные строительные и с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации; Ст 52 п 5 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ
- Руководителем организации не разработана декларация пожарной безопасности в отношении объекта, 64 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ
- Руководителем организации не проводится вводный противопожарный инструктаж ( п 12 Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций")
- Руководителем организации не проводится первичный противопожарный инструктаж ( п 16 Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций")
- Руководителем организации не проводится повторный противопожарный инструктаж ( п 22 Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций")
- Руководителем не заполняется журнал учета огнетушителей на объекте, не внесена следующая информация:
  - марка огнетушителя, присвоенный ему номер, дата введения его в эксплуатацию, место его установки;
  - параметры огнетушителя при первоначальном осмотре (масса, давление, марка заряженного ОТВ, заметки о техническом состоянии огнетушителя);
  - дата проведения осмотра, замечания о состоянии огнетушителя;
  - дата проведения технического обслуживания со вскрытием огнетушителя;
  - дата проведения проверки или замены заряда ОТВ, марка заряженного ОТВ;
  - наименование организации, проводившей перезарядку;
  - дата поверки индикатора и регулятора давления, кем поверены;
  - дата проведения испытания огнетушителя и его узлов на прочность, наименование организации, проводившей испытание; дата следующего планового испытания;
  - состояние ходовой части передвижного огнетушителя, дата ее проверки, выявленные недостатки, намеченные мероприятия;
  - должность, фамилия, имя, отчество и подпись ответственного лица.(п 4.5.4

Пожарной безопасности работников организаций"; п 4.5.4 СП 9.13130.2009  
Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации; п. 5.3 СП  
3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и  
управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности:

(наименование административного правонарушения)

и назначить наказание в виде административного штрафа в размере: 6000 (шесть тысяч) рублей,  
(прописью)

который должен быть внесен на:

Наименование получателя платежа:	УФК по Тульской области (ГУ МЧС России по ТО)
Налоговый орган:	ИНН 7106063211
Расчетный счет	40101810700000010107
Наименование банка	Отделение Тула г. Тула
БИК	047003001
Наименование платежа	денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона «О пожарной безопасности»
КПП	710601001
КБК	177 11627000016000140
л/с	04661784090
УИН начисления	

(наименование получателя, номер счета и банковские реквизиты)

не позднее 60 дней со дня вступления настоящего Постановления в законную силу. Копию документа  
свидетельствующего об уплате штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, в течение  
срока, установленного для уплаты штрафа в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ, представляет по адресу:

301510 Тульская область п. Арсеньев ул. Бандикова д. 32 или 301440 Тульская область п. Одоев ул. Первомайская д. 28

(органа, вынесшего постановление)

Решения, принятые в отношении изъятых вещей и документов в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ (если  
были изъяты): не изымались

В соответствии со статьями 30.1 - 30.3 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении  
может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в течение 10 суток со дня  
вручения или получения копии постановления.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу в соответствии со  
ст. 31.1 КоАП РФ после истечения срока, установленного для обжалования.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении  
шестидесяти дней со срока, указанного в ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ, постановление направляется судебному  
приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном  
федеральным законодательством.

В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в установленный срок влечет  
наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

Решения, принятые в отношении изъятых вещей и документов в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ (если  
были изъяты): не изымались

В соответствии со статьями 30.1 - 30.3 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано  
вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу в соответствии со ст. 31.1 КоАП РФ после  
истечения срока, установленного для обжалования.

"24" января 2020 г.

(подпись)

Гаврилина Л.В.  
(инициалы, фамилия)

(должность) (реквизиты доверенности, удостоверяющие полномочия законного представителя юридического лица)

Я, государственный инспектор по пожарному надзору Одоевского и  
Арсеньевского районов Тульской области, старший инспектор ОНДиПР по  
Одоевскому и Арсеньевскому районам Тульской области УНДиПР ГУ МЧС  
России по Тульской области капитан внутренней службы Серегина О.В.

"24" января 2020 г.  
(подпись) М.П. (дата)

Копия постановления вручена лицу, в отношении которого оно вынесено (или его законному представителю):  
"24" января 2020 г.

(подпись)

Гаврилина Л.В.  
(инициалы, фамилия)

(должность) (реквизиты доверенности, удостоверяющие полномочия законного представителя юридического лица)

Постановление выслано заказной корреспонденцией с уведомлением:

" " 20 г.

(указать адрес юридического лица, дату и номер заказного письма, уведомления)